



Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА
СТАТИСТИКУ
06 Број: 404-960/3-1
Датум: 02.10.2017.
Београд

За поступак ЈН 013/2017 – Противпожарна заштита и сервисирање ватрогасне опреме коју спроводи Републички завод за статистику достављена су следећа питања:

1) Молимо Вас да нам сагласно праву из члана 63 став 2 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12 и 14/25) дате додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде за набавку-Противпожарна заштита и сервисирање ватрогасне опреме.

На страни 6 тендерске документације у додатним условима под тачком 2 тражено је да понуђач поседује "Важећу акредитацију за испитивање боца ватрогасних апаратова".

На страни 9 тендерске документације у делу како се доказују обавезни услови под тачком 4 је наведено:

- Решење МУП-а за сервисирање апаратова за почетно гашење пожара
- Решење МУП-а за сервисирање стабилних инсталација за дојаву и гашење пожара
- Решење МУП-а за контролно испитивање ручних и превозних апаратова за гашење пожара
- Решење МУП-а за мерење притиска и протока количине воде у хидрантској мрежи;
- Решење МУП-а за испитивање хидрантских црева.

Питање: С обзиром да сте тражили Важећу акредитацију за испитивање боца ватрогасних апаратова да ли понуђач који поседује акредитацију лабораторије за испитивање и хидрантских црева мора да има и у Решењу МУП делатност испитивања хидрантских црева. Напомињемо да се хидрантска црева испитују у акредитованој лабораторији.

Одговор: У складу са чланом 75 став 1. тачка 5 Закона о Јавним набавкама и обавезним условима за учешће у поступку јн који су постављени у конкурсној документацијија потребно је да понуђач поседује Решење МУП-а за делатност испитивање хидрантских црева.

2) У техничкој спецификацији сте поред осталог навели и број ПП апаратова које поседујете и ту се не налазе ПП апарати С-1,2,3.

Уобрасцу структуре цене сте под тачком 1 навели "Редован сервис ватрогасних апаратова С-1,2,3 кг" Да ли је грешка у спецификацији или структури цена?

Одговор: Грешка је у спецификацији. Захваљујемо на опажању. Иста је исправљена.

3) Такође нам није јасан Образац структуре цена, " редован сервис ватрогасних апаратова С-6,9 и 12 кг ". Да ли је потребно уписати цену за један сервисни преглед свих апаратова С-6,9 и 12 кг којих према спецификацији има 39 или цену за један апарат.

Исто питање се односи и на остале ставке у Структури цена.

Одговор: Потребно је уписати цену за један сервисни преглед свих ПП апарата С-6,9 и 12 кг – значи за 39 комада.

Извршене су исправке конкурсне документације, тако да је у њима на јаснији начин појашњено попуњавање обрасца структура цене. Тако да ако није наведено да се цене дају по комаду или кг, онда се дају за цео систем (рецимо испитивање свих црева или мерење протока свих хидраната)

Ови одговори су саставни део конкурсне документације ЈН 013/2017 – Противпожарна заштита и сервисирање ватрогасне опреме коју спроводи Републички завод за статистику.

Службеник за јавне набавке

Младен Величковић

